

Величина резервируемой максимальной мощности по потребителям электрической энергии Красногорского филиала АО "Мособлэнерго", максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт

№п/п	Наименование потребителя	Уровень напряжения	Максимальная мощность	Фактически потребляемая мощность		Резервируемая максимальная мощность
		кВ	кВт	кВт	расчетный период	кВт
1	ООО "Комплект Сервис"	10 (СН-2)	4805	2234,76	1-й квартал 2019	2570,24
2	Московский областной суд	10 (СН-2)	2045	1124	1-й квартал 2019	921
	Итого по АО "Мособлэнерго"	10 (СН-2)	6850	3358,76	1-й квартал 2019	3491,24

Начальник Красногорского сетевого участка КПО  
Красногорского филиала АО "Мособлэнерго"

В.Ю. Волостных